

Przedszkole we Wrzosowej  
ul. Szkolna 2  
42-263 Wrzosowa  
NIP: 573-24-79-418  
IDS: 151961892  
tel. 034 3275529

Wrzosowa 14.10.2025

641

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| <b>Rada Gminy Poczesna</b> |              |
| Wpłynęło                   | 2025 -10- 15 |
| ilość załączników .....    |              |
| podpis .....               |              |

**Rada Gminy Poczesna**

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| <b>Urząd Gminy<br/>w Poczesnej</b> |              |
| Wpłynęło                           | 2025 -10- 15 |
| ilość załączników .....            |              |
| podpis .....                       |              |

*Handwritten signatures and initials are present over the stamp.*

**„ Analiza stanu technicznego placówki oświatowej w gminie Poczesna”**

**Przedszkole we Wrzosowej**

**Dyrektor Przedszkola  
we Wrzosowej**

**mgr Agnieszka Chomiączewska**

Urząd Gminy Poczesna



RPW/17874/2025 P

Data:2025-10-15



## Analiza stanu technicznego Przedszkola we Wrzosowej

### 1. Przeglądy

| Lp. | Data przeglądu | Rodzaj przeglądu/kontroli                       | zalecenia    | Data kolejnego przeglądu |
|-----|----------------|-------------------------------------------------|--------------|--------------------------|
| 1.  | maj 2025 r.    | Kontrola przewodów kominowych                   | Bez zaleceń. | V 2026 r.                |
| 2.  | grudzień 2024  | Kontrola szczelności instalacji gazowej (kotły) | Bez zaleceń. | XII 2025 r.              |

|    |                  |                                                                                     |                                                                                 |             |
|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 3. | kwiecień 2025    | Przegląd techniczny sprzętu przeciwpożarowego                                       | Badanie węży<br>legalizacja<br>Remont gaśnic.                                   | IV 2026 r.  |
| 4. | kwiecień 2025 r. | Przegląd techniczny instalacji wodociągowej przeciwpożarowej wewnętrznej (hydranty) | Bez zaleceń.                                                                    | IV 2026 r.  |
| 5. | kwiecień 2025 r. | Przegląd elektrycznego systemu oddymiania                                           | Bez zaleceń.                                                                    | IV 2026 r.  |
| 6. | 19 X 2021 r.     | Przegląd elektryczny pięcioletni                                                    | Bez zaleceń.                                                                    | X 2026 r.   |
| 7. | 12 IV 2024 r.    | Okresowa kontrola stanu technicznego obiektu                                        | Należy zaplanować remont pokrycia dachu z analizą ewentualnej wymiany pokrycia. | 2025 r.     |
| 8. | 12 XII 2023r.    | Kontrola pięcioletnia stanu technicznego obiektu                                    | Bez zaleceń.                                                                    | XII 2028 r. |
| 9. | kwiecień 2025r.  | Kontrola stanu technicznego placu zabaw.                                            | Bez zaleceń.                                                                    | IV 2026 r.  |

### 2. Uwagi i wnioski dyrektora dotyczące stanu technicznego obiektu:

We wrześniu roku szkolnego 2025/2026 zostały rozpoczęte prace związane z renowacją pokrycia dachowego w skład którego wchodzi:

- ✓ dokładne oczyszczenie ognisk rdzy
  - ✓ zabezpieczenie ich preparatem Polrust przed ewentualnym dalszym korodowaniem
  - ✓ odtłuszczenie powierzchni dachu wraz z myciem
  - ✓ naprawę ewentualnych uszkodzeń (uszczelnień obróbek dekarских przy oknach dachowych i kominach)
  - ✓ dwukrotne malowanie powierzchni blachy dachu farbą Ekolowicyn
- Z uwagi na stan budżetu na rok 2025 prace będą wykonane w 49% na kwotę 30.000 zł.

Pozostałą część prac na dachu od strony DK1 zaplanowano na kwiecień- maj 2026 r.  
( koszt ok 35.000 zł. ).

W przedszkolu należy dokonać malowania pomieszczeń tj. gabinet logopedyczny, cały trzon kuchenny w skład którego wchodzi: kuchnia, magazyn żywnościowy, obieralnia, toaleta, korytarz, pokój intendentki.

Dyrektor Przedszkola  
we Wrzósowej  
mgr Agnieszka Chomiączewska